

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 4/\_\_\_\_\_

Волгодоновский с.о.  
Место составления

23.02.2023 г.  
Время 15:42

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль** № 4 от 16.02.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021240004194, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Койгельды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Койгельды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Койгельды, Жастар (улица), 1А.

5. **Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 17.02.2023 - 23.02.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Койгельды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал учета оставшихся в здании на ночь людей; Основание: Правила пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным



			<p>ситуациям Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года № 55 пункт 1 пункт 6 «Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности» Приложение 3 к совместному приказу И.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 ноября 2022 года № 95 и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 250, Приложение 3 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 (далее - Проверочный лист приложение 3); срок устранения: 12.06.2023</p>
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	<p>На объекте с массовым пребыванием людей, проводить практические тренировки не реже 1 раза в полугодие, с указанием в журнале тренировок; Основание: ППБ РК №55 пункт 14; пункт 11 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023</p>
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>Произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации; Основание: ППБ РК №55 пункт 6; пункт 29 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023</p>
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Значительное	<p>Разработать и предоставить журнал учета первичных средств пожаротушения; Основание: ППБ РК</p>




	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		№55 пункт 66: пункт 51 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023
5	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное <sup>Л</sup>	Произвести эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц; Основание: ППБ РК №55 пункт 26: пункт 54 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023
6	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Напольное покрытие коридора 1 и 2 этажа выполнить из негорючего материала; Основание: ППБ РК №55 пункт 36 подпункт 3: пункт 66 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023
7	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <sup>Л</sup>	Запретить использование незакрепленной розетки в помещении раздевалки; Основание: ППБ РК №55 пункт 86 подпункт 2: пункт 75 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023
8	П. 107 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <sup>Л</sup>	Устранить содержание в закрытом состоянии решеток вентиляционных камер; Основание: ППБ РК №55 пункт 121 подпункт 2: пункт 107 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 12.06.2023


7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

*Ознакомлен*


8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

*Ст. инспектор ДСС  Сарвокасов О.Т.*

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

*Бердиденов Б.Б. *





Начальнику ОЧС  
Аршалынского района  
Бабаеву М.К от и.о директора  
«Общеобразовательная  
школа села Койгельды»  
Китайбековой З.Х

### Информация

по устранению нарушений КГУ «Общеобразовательная школа села Койгельды», указанных в акте о результатах проверки за №4 от 16.02.2023гг да выданным государственным инспектором ГУ «Отдел ЧС Аршалынского района»

№п.п	Перечень выявленных нарушений	Информация об устранении
1	Завести журнал учета оставшихся в здании на ночь.	устранено
2	На объекте с массовым пребывание людей ,проводить практические тренировки не реже 1 раза в полугодие	Устранено Практические тренировки проведены ,журнал тренировок создан
3	Призвести монтаж автоматической пожарной сигнализации	Не устранено В отдел образования была подана заявка
4	Разработать и предоставить журнал учета первичных средств пожаротушения	Устранено Журнал создан
5	Произвести эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц	устранено
6	Напольное покрытие коридора 1и 2 этажавыполнить из негорючего материала	Не устранено Была подана заявка в отдел образование Аршалынского района
7	Запретить использование незакрепленной розетки в помещении раздевалки	устранено
8	Устранить содержание в закрытом состоянии решеток вентиляционных камер	Не устранено



И.О директора КГУ «Общеобразовательная школа села Койгельды» 12.06.2023

Китайбекова З.Х



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
МИНИСТРЛІГІ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ  
ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ  
АРШАЛЫ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ  
ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ

020200, Аршалы кенті, Писарев көшесі, 54 «а»  
Тел/факс: 8(716-44) 2-12-50  
E-mail: [ochs\\_arshalv\\_akm@emer.kz](mailto:ochs_arshalv_akm@emer.kz)

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ АРШАЛЫНСКОГО  
РАЙОНА

020200, п.Аршалы, ул.Писарева 54 «а»  
Тел/факс: 8(716-44) 2-12-50  
E-mail: [ochs\\_arshalv\\_akm@emer.kz](mailto:ochs_arshalv_akm@emer.kz)

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАТТАМА  
ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № 28

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 738-бабына сәйкес қаралатын іс жүргізу орыс тілде жүргізілсін.

Производство по составяемому протоколу об административном правонарушении в соответствии со статьей 738 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» вести на русском языке  
*Касеев* Кнйтайбекова З.Х.

2023 жыл/год 23 июня

с. Койгельды

Хаттама жасалған орын/место составления протокола

Мен, Өрт қауіпсіздік аймағында мемлекеттік бақылау мемлекеттік инспекторы – Аршалы ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау капитаны Садвокасов Олжас Токтарович  
Я, государственный инспектор по государственному контролю в области пожарной безопасности – старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области капитан гражданской защиты Садвокасов Олжас Токтарович

Хаттама толтырушы адамның аты-жөні, лауазымы /фамилия, инициалы, должность лица, составившего протокол

Іс қозғалуға катысты адам туралы мәліметтер

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело

Юридическое лицо: Некоммерческая организация КГУ «Общеобразовательная школа с. Койгельды Отдела образования по Аршалыному району Управления образования Акмолинской области»

Занды тұлғалар үшін толық атауы, орналасқан жері/для юридических лиц полное наименование местонахождение  
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа с. Койгельды Отдела образования по Аршалыному району Управления образования Акмолинской области», Аршалынский район, с. Койгельды, ул. Жастар 1 «А».

Юридический адрес Акмолинская область, Аршалынский район, с. Койгельды, ул. Жастар 1 «А».

Занды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу (жаңа тіркелу) нөмірі мен күні: Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица от 20.01.2021 года выданного Целиноградским межрайонным управлением юстиции.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 021240004194

Бизнес-идентификационный номер

Банк деректемелері \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты

Телефонының, факсының, ұялы байланысының абоненттік нөмірі және (немесе) электронды мекенжайы (болса)/Абонентский номер телефона, факса, сотовой связи и (или) электронный адрес (если они имеются)  
8 705-421-16-61.

«23» июня 2023 года в 13 часов 00 минут при проведении внепланового профилактического контроля и надзора (контроль ранее выданного предписания № 4 от 23 февраля 2023 года) по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты, в зданиях, помещениях и территории Коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа с. Койгельды Отдела образования по Аршалыному району Управления образования Акмолинской области» расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, село Койгельды, улица Жастар, дом 1 «А», выявлен факт не выполнения предписания от 23 февраля 2023 года выданного должностным лицом государственного органа контроля, составленного при проведении профилактического контроля и надзора. Предписание составлено старшим инженером РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района» капитаном гражданской защиты Садвокасовым О.Т. и вручено для исполнения директору Коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа с. Койгельды Отдела образования по Аршалыному району Управления образования Акмолинской области» г-ну Бердібекову Б.Б.

Не исполнены следующие пункты предписания 3, 6, 8 а именно:

(әкімшілік құқық бұзушылық жасалған орны, уақыты мен мәні; мән-жайды реттейтін құжаттарға сілтемелер место, время совершения и существо адм. правонарушения; ссылки на документы, регламентирующие обстоятельства)

3. На объекте не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации;